



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 084/2022

1 - LOTE 9, ITEM 57 TE 90° SOLDÁVEL PVC COM BUCHA LATÃO NA BOLSA CENTRAL 32MMX1/2", NORMAS NBR 5648

Questionamento: Não existe te de bucha de latão nessa medida, o correto é 32MMX3/4". Por gentileza conferir e corrigir.

*Resposta: Item devidamente cotado em 03 fornecedores diversos afim de alcançar o "valor de referência" conforme legislação, o que indica a existência do produto no mercado. Ademais, não houve questionamento de outros participantes, o que corrobora com a existência do item.*

2 - LOTE 10, ITEM 3 ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MM X 2", NORMAS: BR5648

Questionamento: Não é mais fabricado esse modelo de adaptador. Por gentileza conferir e corrigir.

*Resposta: Produto equivalente ao produzido pela fornecedora Tigre, código do produto 22048023.*

3 - LOTE 22, ITEM 6 LACRE DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETROS EM POLICARBONATO:

Questionamento: Qual a medida?

*Resposta: A medida desse item é padrão para ser utilizado em cordoalhas de lacre de vedação.*

4 - LOTE 22, ITEM 7 CORDÃO CABO DE AÇO REVESTIDO A PVC 70CM PARA LACRE DE VEDAÇÃO EM POLICARBONATO

Questionamento: Enviar mais especificações técnicas

*Resposta: Cabo de aço revestido em PVC, modelo padrão para lacre de vedação de hidrômetros.*

5 - LOTE 24, ITEM: TUBO PVC PONTA/BOLSA JEI/JERI CLASSE 15 DE125MM X 6 METROS, C/ ANEL DE BORRACHA NORMAS: NBR 5647/1

Questionamento: Para material PBA não existe medida DE 125. As medidas são: DN 100 DE 110 DN 125 DE 140 Qual medida você precisa?

*Resposta: Trata-se de tubulação azul, DE125mm*



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

6 - LOTE 24, ITEM 6: LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DE200MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1

Questionamento: Para material PBA não existe medida DN 150. As medidas são: DN 125 DE 140 DN 140 DE 160. Qual medida você precisa?

*Resposta: Item em Questão trata-se de Luva de Correr DE200mm, diferente do questionado.*